




180002281868



(2018)建材质监认字(15)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: JN2019KJ0203



样品名称: 盘扣式钢管脚手架构件

Sample Name

委托单位: 华北易安德脚手架制造有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center





检验报告 (TEST REPORT)

报告编号№: JN2019KJ0203

第1页, 共2页

委托单位 Applicant	华北易安德脚手架制造有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	华北易安德脚手架制造有限公司	委托日期 Consign Date	2019年04月09日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	---	来样日期 Accept Date	2019年04月09日
样品名称 Sample Name	盘扣式钢管脚手架构件	样品数量 Sample Quantity	各8套
型号/规格 Type/Specification	B型 横杆: 0.6米 立杆: 0.6米 可调支座: ---	样品等级 Grade	---
生产单位 Manufacturer	---	样品状态 Sample State	已安装使用
生产日期/批号 Production Date/Lot №	---	商标 Trade Mark	---
检验依据 Ref Documents	JG/T 503-2016 《承插型盘扣式钢管支架构件》		
检验项目 Test Item	连接盘单侧抗剪强度, 连接盘双侧抗剪强度, 连接盘抗弯强度, 连接盘抗拉强度, 连接盘内侧环焊缝抗剪强度, 可调托撑和可调底座抗压强度		
检验结论 Test Conclusion	该样品依据JG/T 503-2016标准检验, 所检项目符合标准要求。 <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2019年04月23日 Issued by(Stamp)</p> </div>		
附注 Remarks	1. 本检验结果仅对来样负责。		



批准: 白静国
Approved by:

审核: [Signature]
Inspected by:

主检: 杜良志
Tested by:

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号№: JN2019KJ0203

第2页, 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	连接盘单侧抗剪强度	当P=20kN时, 各部位不应破坏。	1~8号无破坏	符合
2	连接盘双侧抗剪强度	当P=14kN时, 各部位不应破坏。	1~8号无破坏	符合
3	连接盘抗弯强度	当弯矩值M=80kN·cm时, 各部位不应破坏。	1~8号无破坏	符合
4	连接盘抗拉强度	当P=25kN时, 各部位不应破坏。	1~8号无破坏	符合
5	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	当P=80kN时, 各部位不应破坏。	1~8号无破坏	符合
6	可调托撑和可调底座抗压强度	当P=100kN时, 各部位不应破坏。	1~8号无破坏	符合

检测地址: 北京市房山区窦店镇亚新路17号;
联系电话: 4000330789、010-60350462-8053。

(本页以下空白)



***** 结 束 *****

